

Extrait du registre des délibérations

Séance du 13 Janvier 2023

PROJET TRAVAUX 2023

Monsieur PLESSIS explique que suite au rapport de DEKRA sur le contrôle des installations électriques du château d'eau, il y a lieu de réaliser les travaux suivants :

- Changer le compteur horaire de la pompe 2
- Mettre un éclairage dans le réservoir et au sous-sol
- Vérifier les connexions électriques de l'alarme
- La clôture du château d'eau est en attente du grillage pour être réparée par l'entreprise GARAVOGLIA.
- Réalisation d'un pavage de la grille à la porte d'entrée du château d'eau et de réaliser un garde-corps en rez de chaussée.

Des devis sont en cours.

POMPES DE FORAGE

Différents devis ont été établis. Si le changement des colonnes est réalisé, les devis vont de **42 100.00 € H.T. , soit 50 520.00 € T.T.C. , sans changement des colonnes**
72 072.00 € H.T., soit 86 486.40 € T.T.C. , avec changement des colonnes

Les travaux concernant le système de forage feront l'objet d'une demande de subvention, lorsque le schéma directeur sera établi, en principe dans l'été 2023.

TARIF ELECTRICITE 2023

La facturation d'électricité devrait augmenter significativement à partir de 2023.

Soit un budget de 2022 à 7 758 € à 2023 à 20 184 €

Monsieur PLESSIS souhaite modifier les horaires de pompage pour passer sur les heures creuses.

Il faudra définir la prise en charge par le SIAEP et par les administrés dans la tarification de l'eau potable 2023 – 2024, d'autant que d'autres prestataires nous ont déjà alertés sur des augmentations de tarifs.

DEMANDE D'AIDE SOCIALE

Le Centre d'action sociale de Montereau a été sollicité pour une aide sociale d'un administré de Montereau en difficultés financières pour le paiement de sa dernière facture d'eau potable d'un montant de 152.79 Euros.

le Conseil Syndical décide d'annuler la facture pour un montant de 152.79 Euros.

En mairie, le 13/01/2023

Le Président

Hervé PLESSIS



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Hervé Plessis", written over a horizontal line.